МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕРГЕЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

692584, Приморский край, Пограничный район, село Сергеевка, улица Школьная, 22 Б

Исх. № 269 от 10.11.2016г.

Отчет об исполнении предписания

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Уссурийске от 19.09.2016г. № 326

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергеевская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального района» сообщает об устранении выявленных нарушений по Предписанию«Об устранении выявленных нарушений федерального законодательства» от 19.09.2016г. № 326:

№ п\п	Выявленные нарушения в соответствии с предписанием	**Подробные** сведения об исполнении нарушений
1	Нарушено законодательство в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения: -вода по микробиологическим показателям не соответствует требованиям законодательства; -пища не соответствует	1)Было направлено обращение в адрес единственного поставщика холодной воды в образовательное учреждение (директор ОП « Уссурийское» АО «ГУ ЖКХ») с копиями протоколов лабораторных исследований качества холодной воды. 2)16.10.2016г. был произведен из системы холодного водоснабжения сброс застоявшейся воды в объеме 100 м3 с целью промывки системы водоснабжения внутри школы. 3) 17.10.2016г. в Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске» были доставлены пробы питьевой воды для повторного лабораторного исследования на микробиологические показатели

Директор И.В.Старченко