

**ПРЕДПИСАНИЕ № 22/1/2**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергеевская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального района» Приморский край с. Сергеевка ул. Школьная, д. 22 «б»*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 16 апреля 2018 года № 22 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.05.2018 года по 11.05.2018 года проведена плановая / выездная проверка:

*Государственный инспектор Пограничного муниципального района по пожарному надзору Степанова Юлия Валерьевна*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергеевская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального района» Приморского края, с. Сергеевка, ул. Школьная 22 корп.б*  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *директор МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР» Старченко Ирина Васильевна*  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>ППР п. 23 "в". На первом этаже здания "начальной школы" снята предусмотренные проектной документацией дверь эвакуационного выхода лестничной клетки, дверь препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ п. 23 «в»</i>	<i>20.05.2019</i>	
2	<i>ППР п.23 "в". На первом этаже здания "начальной школы" снята предусмотренные проектной документацией дверь эвакуационного выхода лестничной клетки, дверь препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ п. 23 «в»</i>	<i>20.05.2019</i>	

3	ППР п.23 "д". На втором этаже здания "начальной школы" снята предусмотренные проектной документацией дверь эвакуационного выхода лестничной клетки, дверь препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	Правила противопожарного режима в РФ п. 23 «д»	20.05.2019	
4	ППР п.21. Руководитель организации не обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты деревянных конструкций чердачного помещения, не обеспечивает проведение повторной обработки деревянных конструкций чердачного помещения.	Правила противопожарного режима в РФ п.21	20.05.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Пограничного  
муниципального района по пожарному надзору

Степанова Юлия Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 11 " мая 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

" 11 " 05 2018 г.

Директор МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР»

Старченко Ирина Васильевна

(должность, фамилия, инициалы)