

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
 ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Пограничного муниципального района
 п. Пограничный, ул. Советская 64, тел: 8(42345) 23-5-17, e-mail: ond_pogranichny@mchs25.ru
 (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 22/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергеевская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального района» Приморский край, с. Сергеевка, ул. Школьная, 22 «б»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 16 апреля 2018 года № 22 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10.05.2018 года по 11.05.2018 года проведена плановая / выездная проверка:

Государственный инспектор Пограничного муниципального района по пожарному надзору Степанова Юлия Валерьевна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергеевская средняя общеобразовательная школа Пограничного муниципального района» Приморский край, с. Сергеевка, ул. Школьная 22, корп. б

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *директором МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР» Старченко Ириной Васильевной*
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	ППР п.480. Огнетушитель №14 расположен в помещении "столовой" на высоте более 1,5 метра, а именно на высоте 2,1 метра	Правила противопожарного режима в РФ п. 480	20.07.2018	
2	ППР п.480. Огнетушитель №11 расположен в кабинете "технологии" на высоте более 1,5 метра, а именно на высоте 1,8 метра	Правила противопожарного режима в РФ п. 480	20.07.2018	

3	ППР п.480. Огнетушитель №8 расположен в кабинете "технологии" на высоте более 1,5 метра, а именно на высоте 1,8 метра	Правила противопожарного режима в РФ п. 480	20.07.2018	
4	ППР п.480. Огнетушитель №26 расположен в кабинете "технологии" на высоте более 1,5 метра, а именно на высоте 1,8 метра	Правила противопожарного режима в РФ п. 480	20.07.2018	
5	ППР п.35. Запор на дверях эвакуационного выхода из помещений "столовой" не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Правила противопожарного режима в РФ п. 35	20.07.2018	
6	ППР п. 35. Запор на дверях эвакуационного выхода из помещений "начальной школы" не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа (во время проверки дверь закрыта, ключа нет)	Правила противопожарного режима в РФ п. 35	20.07.2018	
7	ППР п.23 "к" хранятся под лестничным маршем на первом этаже "начальной школы" мебель (стол) и другие горючие материалы (деревянные швабры)	Правила противопожарного режима в РФ п. 23 «к»	20.07.2018	
8	ППР п.22. Руководитель организации не организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград, в помещениях "столовой" около центрального входа	Правила противопожарного режима в РФ п. 22	20.07.2018	
9	ППР п.42 "в" в "подсобном помещении для техперсонала" на первом этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 «в»	20.07.2018	
10	ППР п.42 "в" в "подсобном помещении " на втором этаже эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 «в»	20.07.2018	
11	ППР п.42 "в" в "подсобном помещении " на третьем этаже эксплуатируется 2 светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренным конструкцией светильника	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 «в»	20.07.2018	
12	ППР п.42 "в" в "подсобном помещении " на третьем этаже около кабинета "физики" эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 «в»	20.07.2018	
13	ППР п. 42 "з" используется временная электропроводка в	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 «з»	20.07.2018	



	"помещения для технического персонала" на первом этаже не предназначенная по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов			
14	ППР п. 42 "е" оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть бытовые электроприборы (телевизор, чайник)	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 «е»	20.07.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Пограничного
муниципального района по пожарному надзору

Степанова Юлия Валерьевна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 11 " мая 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

" 11 " 05 2018 г.

Директор МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР»

Старченко Ирина Васильевна

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору